

# DENAN STATEMENT OF CONFORMITY ASSESSMENT

## 電気用品安全法適合性同等検査合格書

頁/Page Page 1 of 2

証明書番号/Certificate No. NBK250416-JP1021

交付年月日/Issue Date 2016-04-25

有効年月日/Expiration Date 2023-04-24

改版年月日/Revise Date

試験報告書番号/Test Report No. 4787021411

客先/Representative Littelfuse Inc.  
Suite 500 8755 W. Higgins Road Chicago, IL 60631 USA

申請者/Applicant Littelfuse Phils. Inc.  
Lima Technology Center Special Economic Zone Lipa City, Malvar, Batangas, Philippines 4233

製造工場/Factory Same as Manufacturer 製造事業者と同じ

電気用品名/Product Name Other Enclosed Fuses その他の包装ヒューズ

型式の区分/Type Classification Refer to Attachment 1/ 添付 1 参照

適用試験規格/Standards used Interpretation of DENAN Technical Requirements Ministerial Ordinance Appendix 3  
電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第三

適合性検査の方法/Conformity Assessment Method DENAN Technical Requirements & Enforcement Regulations Appendix 4  
電気用品の技術基準及び電気用品安全法施行規則別表第四

PSEマーク/PSE Mark

 UL-US

Representative sample(s) of the Specified Product(s) (as defined by the Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry) and the factory have been found to comply with Technical Requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of the Electrical Appliance and Material Safety Law and the requirements stipulated by the Ministerial Ordinance in Paragraph 2 of Article 9 of the Law (limited to inspections relating to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 of the Law) by the Conformity Assessment Body as listed below:

特定電気用品（経済産業省の定めたもの）の供試品及び工場が電気用品安全法第8条第1項に規定する技術基準及び同法第9条第2項の経済産業省令で定める基準（法第9条第1項第2号に係る検査に係るものに限る）に適合していることを下記の検査機関が確認しました。

This DENAN Product Certificate does not indicate acceptability of the product(s) for Listing, Classification or Recognition by UL LLC or any other certifications or marks authorized by UL LLC or its affiliates. Products marked with a PSE Mark and the CAB ID must comply with the DENAN Law / Standards.

この適合性検査証明書は製品のULリスティング、クラシフィケーション、レコグニション、又はUL及び関連会社が承認する他の如何なる認証やマークを認定するものではありません。PSEマーク及び検査機関の略称を表示する製品は電気用品安全法及び技術基準に適合しなければなりません。

This DENAN Product Certificate has been issued based on the evaluation of submitted tests samples of the Electrical Products, and does not indicate the fulfillment of the responsibility to confirm the conformity to the Technical Requirements stipulated in paragraph 1 of Article 8 of the Electrical Appliance and Material Safety Law for the Electrical Products in the same Type Classification by the Applicant.

この適合性検査証明書は、提出された試験用の電気用品に関して評価を行った上で交付したものであり、同一の型式の区分にある電気用品について電気用品安全法第8条第1項に規定する技術基準適合確認の義務を履行したことを示すものではありません。

This DENAN Product Certificate is valid only for the attached scope of Type Classification or for combinations of the Type Classification.

この適合性検査証明書は、別紙に記載されている型式の区分の範囲内及び区分の組み合わせについてのみ有効です。

検査機関/Conformity Assessment Body UL LLC  
333 Pfingsten Road, Northbrook, Illinois 60062 USA

発行者/Issued by

  
Kazuhiko Iwasaki



# DENAN STATEMENT OF CONFORMITY ASSESSMENT

## 電気用品安全法適合性同等検査合格書

頁/Page Page 2 of 2  
証明書番号/Certificate No. NBK250416-JP1021  
交付年月日/Issue Date 2016-04-25  
有効年月日/Expiration Date 2023-04-24

添付 1/ Attachment 1

型式の区分/ Type Classification

Factor 要素	Classification 区分
Rated voltage 定格電圧	125V or less 125V 以下のもの
Rated current (limited to those with rated current markings) 定格電流 (定格電流表示のあるものの場合に限る。)	5A or less 5A 以下のもの
Fuse element main materials 可溶体の主材料	Others その他のもの
Number of fuse elements 可溶体の数	One 1 のもの
Reusability (excluding cartridge fuses) 再使用 (管形ヒューズを除く。)	Not reusable できないもの
Filler materials 内部充てん物	Without filler materials ないもの
Outer cartridge materials 筒 (内筒を除く。) の材料	Others その他のもの
Terminals 端子	Others その他のもの
Exhausting opening 排気孔	Without exhausting opening ないもの
Blowout fuse indicator 溶断の表示	Without blowout fuse indicator ないもの
Application 用途	For use in electronic appliances 電子機器用のもの
Rated breaking capacity 定格遮断電流	100A or less 100A 以下のもの

